



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

603022, г. Нижний Новгород, Окский съезд, д. 6, тел.: 200-11-01, факс: 200-12-69 (код - 831),
e-mail: info@mchs.nnov.ru «Телефон доверия»: (831) 439-99-99

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Городецкому району**

606500, Городецкий район, г. Городец, ул. Кирова, 133, тел. (факс) 9-33-19 (код – 8-83161)

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписание № 172/1/63

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

«14» декабря 2018 г.

**Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 19 с
углубленным изучением отдельных предметов»
(МБОУ «СШ № 19 с УИОП»)**

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Городецкого рай Нижегородской области по пожарному надзору Севастьянова Сергея Владимировича № 172 «13» ноября 2018 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст. 9 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.04.2012 г. № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре», в период «19» ноября 2018 г. по «14» декабря 2018 г. государственным инспектором Городецкого рай Нижегородской области по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР по Городецкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Нижегородской области, капитаном внутренней службы Николаевым Родионом Юрьевичем проведена плановая выездная проверка в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» (МБОУ «СШ № 19 с УИОП»), совместно с директором МБОУ «СШ № 19 с УИОП» Тамаровой Надеждой Ананьевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки, а именно:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка выполнения
1	2	3	4	
Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся, при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:				
1.	В дверном проеме выхода из технического помещения № 305 (учебный класс технологии) не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 Строительных норм и правил 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»	01.11.2019 г.	