

	типа	(далее СНИП 21-01-97*); п. 4.17, п. 5.6.4 Свода правил 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно – планировочным и конструктивным решениям» (далее СП 4.13130.2013)		
2.	В дверном проеме выхода из помещения складского назначения для хранения лыж № 40 не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНИП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.11.2019 г.	
3.	В дверном проеме выхода из помещения складского назначения для хранения лыж № 41 не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНИП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.11.2019 г.	
4.	В дверном проеме выхода из помещения складского назначения (инвентарная) не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНИП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.11.2019 г.	
5.	В дверном проеме выхода из помещения складского назначения для хранения деревянных материалов, изделий, не установлена сертифицированная противопожарная дверь 2-го типа	ст. 4, ст. 6, ст. 88 ФЗ № - 123; п. 5.14*, табл. 1, табл. 2 СНИП 21-01-97*; п. 4.17, п. 5.6.4 СП 4.13130.2013	01.11.2019 г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;